

20.11.2008

Työ- ja elinkeinoministeriö  
Kirjaamo  
PL 32  
00023 Valtioneuvosto

## Lausuntopyyntö 28.10.2008 TEM280:00/2008

### Ehdotukset valtioneuvoston asetukseksi sähkömarkkinoista sekä valtioneuvoston asetukseksi sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

#### Lausunnonantajasta

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistaja-, rakennuttaja-, käyttäjä-, sijoittaja- ja palveluntuottajaorganisaatiot. RAKLI toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana. RAKLI:n missio on kilpailukykyä ja hyvinvointia asuin- ja toimintaympäristöstä.

#### Yleistä

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua asetusehdotuksista sähkömarkkinoista ja sähkötoimitusten selvityksistä ja mittauksista.

Asetukset ovat ajankohtaisia ja tarpeellisia energiatehokkuuden parantamiseksi. Asetusehdotukset ovat kokonaisuutena varsin hyvin perusteltuja. Hieman epäselväksi jää, miten sähkömittausta koskevat säännöt kiinnittyvät sähköenergian laskutukseen.

20.11.2008

## Sähkömarkkinoita koskeva asetusehdotus

Sähkömarkkinoita koskevaan asetusehdotukseen meillä ei ole huomautettavaa.

## Asetusehdotus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta

Asetuksella sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta on kiinteistönomistajille ja käyttäjille välitöntä merkitystä. Ehdotuksen tavoitteena on siirtyminen tuntitasolla tapahtuvaan mittaukseen ja mittauslaitteistojen etäluentaan sekä mittautustietoja hyödyntämällä vähentää energian ja erityisesti sähkön huippukulusta. Tämä tavoite on kannatettava.

Verkonhaltijan asiakkaan oikeus saada omaa sähkönkulutustaan koskeva aika-jaotuksen mukaisesti jaoteltu mittautustieto auttaa osaltaan kiinteistöjen käyttäjiä tehostamaan sähkönkäyttöään säästäväiseen suuntaan. Ennen etäluettavia mittauslaitteita joudutaan mittauslaitteisto lukemaan paikallisesti. Tähän asti mittauslaitteistot on luettu yleensä kerran vuodessa. Asetusehdotuksen 6 §:n mukainen vaatimus kolme kertaa vuodessa tapahtuvasta lukemisesta on turhaa, kun samanaikaisesti siirrytään etäluettaviin mittareihin.

Valtakunnallisessa kaksiaikasiirron mittauspalvelussa (7 luku 2 §) on mainittu päiväenergialla tarkoitettavan kaikkina viikonpäivinä kello 7.00-22.00 välisenä aikana kulutettua energiaa. Asetuksen liitteenä olevien tyyppikuormituskäyrien perusteella olisi kuitenkin perusteltua käyttää päiväenergian mittaukseen arkipäivien aikaa kello 7.00-20.00.

## Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Jani Saarinen  
toimitusjohtaja

Raimo Seppälä  
tekninen johtaja



**LAUSUNTO**

3 (3)

20.11.2008